令和８年度

三春町上水道取水口　（原水）　　飲料水定期水質検査結果書

検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	7月	8月	9月	10月
			7/8	8/12	9/9	10/14
一般細菌	100個/mL以下	個/mL	2100	―	―	―
大腸菌	検出されないこと	－	検出する	検出する	検出する	検出する
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	<0.0003	―	―	―
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	<0.00005	―	―	―
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	―	―	―
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.024	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1.2	―	―	―
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	<0.08	―	―	―
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	<0.1	―	―	―
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	―	―	―
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	<0.005	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	<0.004	―	―	―
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	―	―	―
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005	―	―	―
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	<0.01	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.12	―	―	―
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.46	―	―	―
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	<0.01	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	10	―	―	―
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.075	―	―	―
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	10	―	―	―
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	65	―	―	―
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	140	―	―	―
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	<0.02	―	―	―
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000002	―	―	―
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	<0.000001	―	―	―
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	―	―	―
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	<0.0005	―	―	―
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	2.2	―	―	―
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	―	―	―
味	異常でないこと	－	―	―	―	―
臭気	異常でないこと	－	微土臭	―	―	―
色度	5度以下	度	14	―	―	―
濁度	2度以下	度	4.4	―	―	―
クリプトスポリジウム	－	個/10L	0	―	―	0
ジアルジア	－	個/10L	0	―	―	0
嫌気性芽胞菌	－	個/100mL	34	110	95	26
大腸菌数	－	MPN/100mL	1.8×10	3.8×10^2	4.4×10^2	8.0×10
判　　定						