令和８年度

三春町上水道 山田配水系　（浄水）　　飲料水定期水質検査結果書

検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	7月	8月	9月	10月
			7/8	8/12	9/9	10/14
一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	<0.0003	―	―	―
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	<0.00005	―	―	―
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	―	―	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	<0.004	―	―	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1.1	―	―	1.3
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	<0.08	―	―	―
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	<0.1	―	―	―
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	―	―	―
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	<0.005	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	<0.004	―	―	―
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	―	―	―
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005	―	―	<0.000005
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	―
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.18	―	―	0.24
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	―		<0.002
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.042	―	―	0.014
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	―	―	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	―	―	0.004
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.059	―	―	0.027
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.007	―	―	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.013	―	―	0.009
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001	―	―	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	―	―	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	<0.01	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	<0.02	―	―	―
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	<0.03	―	―	―
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	<0.01	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	11	―	―	―
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	<0.005	―	―	―
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	15	17	15	13
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	62	―	―	―
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	130	―	―	―
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	<0.02	―	―	―
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	―
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	―	―	―
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	<0.0005	―	―	―
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	1.7	1.5	1.4	0.9
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.2	7.4	7.5
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	0.7	0.8	0.7	<0.5
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判　　定			適合	適合	適合	適合