

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4/10	5/7	6/4	7/2	8/5	9/3	10/1	11/5	12/11	1/7	2/4	3/4
一般細菌	100個/mL以下	個/mL	—	—	—	880	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	土臭	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.034	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	66	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	140	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.056	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	—	個/10L	0	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/10mL	1	7	8	3	4	0	1	3	4	7	8	10
ジアルジア	—	個/10L	0	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—
大腸菌数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陽性	—	—
判定						判定しない								

<: 未満を表します。