

農薬類 1 1 5 項目検査結果

採水箇所：上水道取水口

検査日時：令和 7 年 6 月 4 日

	検査項目	目標値	検査結果
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05mg/l	<0.0005mg/l
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.08mg/l	<0.0008mg/l
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02mg/l	<0.0002mg/l
4	EPN	0.004mg/l	<0.00004mg/l
5	MCPA	0.005mg/l	<0.00005mg/l
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.009mg/l
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00006mg/l
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.0001mg/l
9	アニロホス	0.003mg/l	<0.00003mg/l
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.00006mg/l
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.0003mg/l
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00005mg/l
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00001mg/l
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01mg/l	<0.0001mg/l
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3mg/l	<0.003mg/l
16	イフエンカルバゾン	0.002mg/l	0.00002mg/l
17	イプロベンホス (IBP)	0.09mg/l	<0.0009mg/l
18	イミノクタシン	0.006mg/l	<0.00006mg/l
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.00009mg/l
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0003mg/l
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	<0.0008mg/l
22	エンドスルファン (ヘンソエビン)	0.01mg/l	<0.0001mg/l
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0002mg/l
24	オキシン銅 (有機銅)	0.03mg/l	<0.0003mg/l
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.001mg/l
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006mg/l
27	カフェンストロール	0.008mg/l	<0.00008mg/l
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.0008mg/l
29	カルバリル (NAC)	0.02mg/l	<0.0002mg/l

	検査項目	目標値	検査結果
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003mg/l
31	キノクラミン (ACN)	0.005mg/l	0.00034mg/l
32	キャプタン	0.3mg/l	<0.003mg/l
33	クミルロン	0.03mg/l	<0.0003mg/l
34	グリホサート	2mg/l	<0.02mg/l
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002mg/l
36	クロメプロップ	0.02mg/l	<0.0002mg/l
37	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001mg/l	<0.00001mg/l
38	クロルビリホス	0.003mg/l	<0.00003mg/l
39	クロロタロニル (TPN)	0.05mg/l	<0.0005mg/l
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.00001mg/l
41	シアノホス (CYAP)	0.003mg/l	<0.00003mg/l
42	ジウロン (DCMU)	0.02mg/l	<0.0002mg/l
43	ジクロベニル (DBN)	0.03mg/l	<0.0003mg/l
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008mg/l	<0.00008mg/l
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.0001mg/l
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004mg/l
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l	<0.00005mg/l
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00009mg/l
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006mg/l
50	シマジン (CAT)	0.003mg/l	<0.00003mg/l
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.0002mg/l
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.0005mg/l
53	シメトリン	0.03mg/l	<0.0003mg/l
54	ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00003mg/l
55	ダイムロン	0.8mg/l	<0.008mg/l
56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC	0.01mg/l	<0.0001mg/l
57	チアジニル	0.1mg/l	<0.001mg/l
58	チウラム	0.02mg/l	<0.0002mg/l

農薬類 115 項目検査結果

採水箇所：上水道取水口

検査日時：令和7年6月4日

	検査項目	目標値	検査結果
58	チウラム	0.02mg/l	<0.0002mg/l
59	チオジカルブ	0.08mg/l	<0.0008mg/l
60	チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.003mg/l
61	チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.0002mg/l
62	テフリルトリオン	0.002mg/l	0.00073mg/l
63	テルブカルブ (MBPMC)	0.02mg/l	<0.0002mg/l
64	トリクロピル	0.006mg/l	<0.00006mg/l
65	トリクロルホン (DEP)	0.005mg/l	<0.00005mg/l
66	トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.001mg/l
67	トリフルラリン	0.06mg/l	<0.0006mg/l
68	ナプロパミド	0.03mg/l	<0.0003mg/l
69	パラコート	0.01mg/l	<0.0001mg/l
70	ピペロホス	0.0009mg/l	<0.00009mg/l
71	ピラクロニル	0.01mg/l	0.0010mg/l
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00004mg/l
73	ピラゾリネット (ピラゾレート)	0.02mg/l	<0.0002mg/l
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00002mg/l
75	ピリブチカルブ	0.02mg/l	<0.0002mg/l
76	ピロキロン	0.05mg/l	<0.0005mg/l
77	フィプロニル	0.0005mg/l	<0.000005mg/l
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01mg/l	<0.0001mg/l
79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03mg/l	<0.0003mg/l
80	フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005mg/l
81	フェンチオン (MPP)	0.006mg/l	<0.00006mg/l
82	フェントエート (PAP)	0.007mg/l	<0.00007mg/l
83	フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001mg/l
84	フサライド	0.1mg/l	<0.001mg/l
85	ブタクロール	0.03mg/l	<0.0003mg/l
86	ブタミホス	0.02mg/l	<0.0002mg/l

	検査項目	目標値	検査結果
87	ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.0002mg/l
88	フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003mg/l
89	プレチラクロール	0.05mg/l	<0.0005mg/l
90	プロシミドン	0.09mg/l	<0.0009mg/l
91	プロチオホス	0.007mg/l	<0.00007mg/l
92	プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0005mg/l
93	プロピザミド	0.05mg/l	<0.0005mg/l
94	プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0003mg/l
95	プロモブチド	0.1mg/l	0.003
96	ペノミル	0.02mg/l	<0.0002mg/l
97	ベンシクロン	0.1mg/l	<0.001mg/l
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/l	<0.0009mg/l
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005mg/l
100	ベンタゾン	0.2mg/l	<0.002mg/l
101	ベンディメタリン	0.3mg/l	<0.003mg/l
102	ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.0002mg/l
103	ベンフルラリン (ペスロジン)	0.01mg/l	<0.0001mg/l
104	ベンフレセート	0.07mg/l	<0.0007mg/l
105	ホスチアゼート	0.005mg/l	<0.00005mg/l
106	マラチオン (マラソン)	0.7mg/l	<0.007mg/l
107	メコプロップ (MCPP)	0.05mg/l	<0.0005mg/l
108	メソミル	0.03mg/l	<0.0003mg/l
109	メタラキシリ	0.2mg/l	<0.002mg/l
110	メチダチオン (DMTP)	0.004mg/l	<0.00004mg/l
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0004mg/l
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0003mg/l
113	メフェナセット	0.02mg/l	<0.0002mg/l
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.001mg/l
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00005mg/l