

各 位

三春町長 坂 本 浩 之
(公 印 省 略)

第 6 - 7 - 9 3 号

石畑水生生物観察園キャンプ場造成工事の質問事項について (回答)

令和 6 年 1 0 月 1 7 日に執行予定の標記入札に係る質問事項について、下記のとおり回答します。

記

NO	質問事項	回答内容
1	採用単価表 (土木工事 1 / 2) 番号 1 ボックスカルバートの見積単価をご教示願います。	301, 900 円/個
2	採用単価表 (土木工事 1 / 2) 番号 5 ゴムシート施工費は積算資料 P304 に記載がありません。単価の開示をお願い致します。	1, 150 円/m ²
3	採用単価表 (土木工事 1 / 2) 番号 23 ケーブル埋設標識シートと採用単価表 (土木工事 1 / 2) 番号 26 道路付属物設置工埋設表示杭 (ピン) の営繕積算システム (RIBC) 単価がわかりません。単価を開示願います。	番号 23 230 円/m 番号 26 1, 010 円/本
4	採用単価表 (土木工事 1 / 2) 番号 23 ケーブル埋設標識シートの単位は m ではないでしょうか。	記載誤りです。ご提示のとおり、m が正しい単位となります。
5	採用単価表 (土木工事 1 / 2) 番号 26 道路付属物設置工埋設表示杭 (ピン) の材質はコンクリート、鉄どちらでしょうか。	鉄製埋設鉋 (レベルマーク) になります。別添資料のとおり。
6	採用単価表 (下水道工事 1 / 1) 番号 3 水道配水用ポリエチレン管 片受直管 採用単価表 (上水道工事 1 / 1) 番号 12 仕切弁筐と採用単価表 (上水道工事 1 / 1) 番号 15 分水サドル鋳鉄製サドル付分水栓の規格値 (仕様、寸法) を詳細にご教示願います。	番号 3 水道配水用ポリエチレン管 片受直管 : $\phi 50 \times 5m$ 番号 12 仕切弁筐 : 口環付ネジ式弁筐 FCD 製頭部 $\phi 300$ H=455mm~655mm 番号 15 分水サドル鋳鉄製サドル付分水栓 : $\phi 50 \times \phi 20$
7	採用単価表 (上水道工事 1 / 1) 番号 21 機械損料 不断水穿孔機は見積単価でしょうか。ご教示願います。見積単価でなければどのような資料に記載されていますでしょうか。	水道事業主要資材単価 (福島県水道協会) を採用しております。

8	設計書頁 0-0001 諸経費工種は公園となっており、道路改良工事、上下水道工事費、電気工事費すべて公園の諸経費で経費計算し、合算経費とする考えでよろしいでしょうか。	ご提示のとおりです。
9	電気設備工事代価表のその他はすべて 0 % と考えてよろしいでしょうか。	ご提示のとおりです。
10	電気設備工事代価表 0066 消化器格納箱はどの資料を採用した単価でしょうか。	7,000 円/面
11	電気設備工事代価表 0043 P L 型プラボックスはどの資料を採用した単価でしょうか。	10,150 円/個
12	電気設備工事代価表 0044 異種管接続材はどの資料を採用した単価でしょうか。	771.4 円/個
13	電気設備工事代価表 0069 警報盤の単価を開示願います。	59,800 円/面

(事務担当 企画政策課 TEL0247-62-1122)